

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блоки акустические АСП-06.1.2 ФКЕС 425132.035 и АСП-06.1.2 исполнение 3 ФКЕС 425132.170, сертифицированные как оповещатели пожарные речевые (ОПР), предназначены для: воспроизведения речевых сообщений в системах озвучивания; речевого оповещения о пожаре и других чрезвычайных ситуаций; трансляции специальных звуковых сигналов.

Блок акустический АСП-06.1.2 исполнение 3 может применяться в системах с контролем состояния линии постоянным током.

Блоки акустические АСП-06.1.2 и АСП-06.1.2 исп. 3 могут эксплуатироваться в условиях: температура воздуха от -10° до +55°С; относительная влажность воздуха до 93% при температуре не выше 40°С; атмосферное давление 84-106 кПа.

Степень защиты ОПР, обеспечиваемая оболочкой – IP 41.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ пп	Наименование параметра	АСП-06.1.2	АСП-06.1.2 исп.3
1	Максимальная электрическая мощность, Вт	6	
2	Входная электрическая мощность, Вт	6 / 3 / 1,5	
3	Номинальное входное напряжение, В	30 / 100 / 120	100
4	Входное сопротивление, Ом, при входном напряжении 30В 100В 120В	150/300/600 1667/3333/6667 2400/4800/9600	- 1667/3333/6667 -
5	Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее	89	
6	Максимальный уровень звукового давления, дБ, в полосе частот (300-3150)Гц, не менее	96	
7	Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже	125...15000	
8	Габариты, мм, не более	210x312x90	
9	Масса, кг, в упаковке / без упаковки, не более	1,4 / 1,3	

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Блок акустический | - 1 шт. |
| 2. Паспорт | - 1 шт. на партию |
| 3. Упаковка | - 1 комплект |

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. После распаковки, проверьте комплектность и произведите внешний осмотр корпуса ОПР. Корпус не должен иметь механических повреждений.

4.2. Установите ОПР на рабочее место.

4.3. Подключите ОПР к звуковой сети согласно маркировке мощности на этикетке

Внимание! Не допускается подключение ОПР к звуковой сети, находящейся под напряжением.

При установке в одном помещении двух и более ОПР соблюдайте полярность их

подключения.

4.4. Подайте сигнал и убедитесь в исправности ОПР прослушиванием его звучания.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При обнаружении таких неисправностей как отсутствие сигнала, дребезжание, хрип, посторонние призывки и т.д. обращайтесь к изготовителю по указанному ниже адресу. ОПР ремонтируется только изготовителем.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. ОПР в упакованном виде должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

6.2. ОПР в упакованном виде могут перевозиться любым видом транспорта, при авиатранспортировании – в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов.

6.3. При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие от повреждений: осторожная погрузка, защита от атмосферных осадков и т.п.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие ОПР требованиям технических условий ТУ 4371-005-31945214-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю.

7.3. Срок службы 10 лет.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блоки акустические АСП-06.1.2 и АСП-06.1.2 исп. 3 в количестве _____ шт., признаны годными для эксплуатации и изготовлены на напряжение (см. таблицу):

Входное напряжение	АСП-06.1.2		АСП-06.1.2 исп. 3	
	Децимальный номер (ФКЕС)	отм.	Децимальный номер (ФКЕС)	отм.
30	425132.035-01		-	-
100	425132.035		425132.170	
120	425132.035-02		-	-

Дата выпуска « ____ » _____ 201 г.

Штамп ОТК

Гарантийное обслуживание осуществляет НПП «МЕТА» по адресу:

г. Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, д. 68, к. 3, лит. «Г»

Тел. (812) 320-99-43, 320-99-44

www.meta-spb.com

meta@meta-spb.com

ПАСПОРТ

Блок акустический

- АСР-06.1.2
- АСР-06.1.2 исполнение 3



Сертификат соответствия требованиям
"Технического регламента о требованиях
пожарной безопасности" № С-РУ.ПБ34.В.01659
Срок действия: с 29.12.2014 по 28.12.2019



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Научно-производственное предприятие "МЕТА"
199048, Россия, Санкт-Петербург,
В.О., 5-я линия, д.68, к.3, лит. "Г"
т/ф.: (812)320-99-43, 320-99-44
e-mail: meta@meta-spb.com
<http://www.meta-spb.com>